

Bremische Verordnung über die Ausführung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten

Inkrafttreten: 11.12.2012

Zuletzt geändert durch: §§ 2, 3, 6 und Anlage 1 geändert, Anlagen 2 und 3 aufgehoben durch Verordnung vom 19.11.2012 (Brem.GBl. S. 513)

Fundstelle: Brem.GBl. 2009, 562

Gliederungsnummer: 2132-f-7

Aufgrund des § 25 Absatz 1 in Verbindung mit § 52 des Schornstiefegergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 1998 (BGBl. I S. 2071), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 3. April 2009 (BGBl. I S. 700) geändert worden ist, des § 1 Absatz 1 Satz 3 des Schornstiefeger-Handwerksgesetzes vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2241) jeweils in Verbindung mit [§ 1 der Verordnung](#) vom 1. September 2009 (Brem.GBl. S. 315) wird verordnet:

§ 1

Kehr- oder überprüfungspflichtige Anlagen

(1) Kehr- oder überprüfungspflichtig sind folgende Anlagen:

1. Dunstabzugsanlagen,
2. Brennstoffversorgungsanlagen,
3. Röstanlagen einschließlich Rösttrommeln sowie die dazu gehörenden Abgasanlagen,
4. Fischräucherkammern einschließlich Rauchwagen und Roste sowie die dazu gehörenden Abgasanlagen.

(2) Von der Kehr- und Überprüfungspflicht sind ausgenommen:

1. Dunstabzugsanlagen von Kalt- und Wohnungsküchen,
2. Röstanlagen mit thermischer Reinigung,

3. Fischräucherkammern mit chemischer Selbstreinigungsanlage.

(3) Die Anzahl der Kehrungen oder Überprüfungen richtet sich nach [Anlage 1. § 1 Absatz 4 Satz 2 bis 4 der Kehr- und Überprüfungsordnung](#) gilt entsprechend.

§ 2

Durchführung der Arbeiten

(1) Über das Ergebnis der Überprüfung ist der Eigentümerin oder dem Eigentümer eine Bescheinigung auszustellen; für die Bescheinigung der Überprüfung einer Dunstabzugsanlage ist ein Vordruck nach dem Muster der [Anlage 3](#) zu verwenden. Die Arbeiten nach [§ 1 Absatz 1](#) sind in einem Arbeitsgang mit anderen Schornsteinfegerarbeiten durchzuführen, soweit diese in dem Gebäude oder in den Räumen anfallen.

(2) [§ 1 Absatz 5](#), die [§§ 2, 3 Absatz 1 und 2, § 4 Absatz 1](#) und [§ 7 der Kehr- und Überprüfungsordnung](#) gelten entsprechend.

§ 3

Pflichten der Bezirksschornsteinfegermeisterin oder des Bezirksschornsteinfegermeisters

In einem Zusatz zum Feuerstättenbescheid nach § 14 Absatz 2 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes sind die Schornsteinfegerarbeiten zu bestimmen, die nach [§ 1 Absatz 1](#) durchzuführen sind und innerhalb welchen Zeitraums dies zu geschehen hat. § 14 Absatz 2 Satz 2 und § 17 Absatz 2 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes gilt entsprechend.

§ 4

Gebühren

Die gebührenpflichtigen Tatbestände sind in [Anlage 2](#) bestimmt, die Gebühren bemessen sich nach den dort festgesetzten Arbeitswerten.

§ 5

Begriffsbestimmungen

Die Begriffsbestimmungen in Anlage 4 der Kehr- und Überprüfungsordnung gelten entsprechend.

§ 6

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. [§ 4](#) tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft.

Bremen, den 21. Dezember 2009

Der Senator für Inneres und Sport

Anlage 1

(zu [§ 1 Absatz 3](#))

Anzahl der Kehrungen und Überprüfungen

| Anlagen | Anzahl der Kehrungen | Anzahl der Überprüfungen |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Dunstabzugsanlagen (§ 1 Absatz 1 Nummer 1) | | einmal im Jahr |
| 2. Brennstoffversorgungsanlagen (§ 1 Absatz 1 Nummer 2) | | im Rahmen der Feuerstättenschau |
| 3. Röstanlagen (§ 1 Absatz 1 Nummer 3) | Achtmal im Jahr (alle sechs Wochen) | |
| 4. Fischräucherammern (§ 1 Absatz 1 Nummer 4) | Sechsmal im Jahr (alle zwei Monate) | |

Anlage 2

(zu [§ 4](#))

Gebührenverzeichnis

| Nr. | Bezeichnung | Anzahl der Arbeitswerte |
|----------|--|---|
| 1 | Grundgebühr für jede Begehung (Begehungsgebühr), Anmerkung: Die Gebühr ist nur zu erheben, soweit die Arbeiten nicht mit anderen Schornsteinfegerarbeiten in einem Arbeitsgang durchgeführt werden können. | Anlage 3 Nummer 1 des Gebührenverzeichnisses zur Kehr- und Überprüfungsordnung gilt entsprechend. |
| 2 | Arbeitsgebühr je Kehrung | |
| 2.1 | Röstanlage für jeden angefangenen Quadratmeter zu kehrender Fläche | 10,0 |
| 2.2 | Rösttrommeln für jeden angefangenen Quadratmeter zu kehrender Fläche | 8,0 |
| 2.3 | Fischräucherammern für jeden angefangenen Quadratmeter zu kehrender Fläche | Anlage 3 Nummern 2.3.1 und 2.3.2 des Gebührenverzeichnisses zur Kehr- und |

| | | |
|----------|---|--|
| | | Überprüfungsordnung gelten entsprechend. |
| 2.4 | Rauchwagen und Roste | Anlage 3 Nummer 2.3.3 des Gebührenverzeichnisses zurkehr- und Überprüfungsordnung gilt entsprechen. |
| 2.5 | Abgasanlagen von Röstanlagen und Fischräuchereien | Anlage 3 Nummer 2 des Gebührenverzeichnisses zurkehr- und Überprüfungsordnung gilt entsprechend. |
| 3 | Arbeitsgebühr je Überprüfung | |
| 3.1 | Überprüfung von Dunstabzugsanlagen je Haube einschließlich Ventilator für den ersten angefangenen Quadratmeter Öffnungsmaß | 20,0 |
| 3.1.1 | Für jeden weiteren angefangenen Quadratmeter Öffnungsmaß | 5,0 |
| 3.1.2 | Für den ersten angefangenen Meter Abluftleitung | 3,5 |
| 3.1.3 | Für jeden weiteren angefangenen Meter Abluftleitung | 1,0 |
| 3.1.4 | Für jede Prüföffnung über Durchgangshöhe | 3,5 |
| 4 | Arbeitsgebühr je Überprüfung einer Brennstoffversorgungsanlage | |
| 4.1 | Je Brennstofflagerung in Räumen für feste Brennstoffe von mechanisch beschickten Feuerstätten | 5,0 |
| 4.2 | Brennstoffversorgungsanlagen für flüssige Brennstoffe je Nutzungseinheit bei oberirdischen Tankbehältern bis 10.000 Litern außerhalb von Wasserschutzgebieten | |
| 4.2.1 | Für die ersten drei angefangenen Meter Brennstoffversorgungsleitung | 2,0 |
| 4.2.2 | Je weitere angefangene 3 Meter Brennstoffversorgungsleitung | 0,2 |
| 4.2.3 | Je oberirdischen Raum für Tankbehälter | 3,0 |
| 4.3 | Brennstoffversorgungsanlagen für gasförmige Brennstoffe je Nutzungseinheit und angefangene 3 Meter | 3,0 |
| 4.3.1 | Je weitere angefangene 3 Meter | 1,5 |
| 5 | Bauabnahmen | |

| | | |
|----------|--|------|
| 5.1 | Grundwert je Abnahme oder Prüfung | 9,2 |
| 5.2 | Fahrtpauschale für die An- und Abfahrt je notwendigen Arbeitsgang und Nutzungseinheit | 6,2 |
| 5.3.1 | Bauzustandsbesichtigung, Rohbau-, Endabnahme je Abgasanlage für jeden angefangenen Meter | 1,2 |
| 5.3.2 | Zusätzlich je angeschlossene Feuerstätte | 4,0 |
| 5.3.3 | Zusätzlich je Feuerstätte mit Außenwandanschluss | 4,4 |
| 5.3.4 | Ausstellung der Bescheinigung über die Brandsicherheit und die sichere Abführung der Verbrennungsgase von Feuerungsanlagen Anmerkung: Dies gilt auch, wenn lediglich ein Mängelbericht ausgestellt werden kann | 10,0 |
| 5.3.5 | Zuschlag je Arbeitsminute, soweit die Ausstellung der Bescheinigung nach Nr. 5.3.4 eine rechnerische Überprüfung zur Sicherstellung der Zufuhr der notwendigen Verbrennungsluft für Feuerstätten voraussetzt | 0,8 |
| 5.3.6 | Zuschlag je Arbeitsminute, soweit die Ausstellung der Bescheinigung nach Nummer 5.3.4 eine Dichtheitsprüfung der Abgasanlage voraussetzt | 0,8 |
| 5.4 | Für eine örtliche Mängelüberprüfung außerhalb eines Bauabnahmeverfahrens | 10,0 |
| 6 | Überprüfung nach Energieeinsparverordnung | |
| 6.1 | Für jede Feuerstätte in einer Nutzungseinheit | 5 |

Anlage 3

Anlage 3

(zu § 2 Absatz 1)

Anschrift Bezirksschornsteinfegermeister

| | |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> für den Betreiber | Gebäude-Nr. |
| <input type="checkbox"/> für den Grundstückseigentümer | Wohnung-Nr. |
| | Kunden-Nr. |
| Betreiber soweit nicht mit der Anschrift identisch | |
| Nähere Bezeichnung | |
| <input type="checkbox"/> Überprüfung | <input type="checkbox"/> Nachschau |

Anschrift Gebäudeeigentümer

Bescheinigung über die Überprüfung einer Dunstabzugsanlage gemäß der Bremischen Kehr- und Überprüfungsordnung

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| Dunstabluftanlage für | | | | | Ventilator <input type="checkbox"/> in der Haube <input type="checkbox"/> in der Leitung <input type="checkbox"/> im Geschoss <input type="checkbox"/> auf der Mündung Nges kW |
| <input type="checkbox"/> Herd | <input type="checkbox"/> Grill | <input type="checkbox"/> Friteuse | <input type="checkbox"/> Sonstiges | <input type="checkbox"/> Feuerstätten | |
| <input type="checkbox"/> Elektro | <input type="checkbox"/> Elektro | <input type="checkbox"/> Elektro | <input type="checkbox"/> Elektro | 1. , kW | |
| <input type="checkbox"/> Gas | <input type="checkbox"/> Gas | <input type="checkbox"/> Gas | <input type="checkbox"/> Gas | 2. , kW | |
| <input type="checkbox"/> Kohle/Heizöl | <input type="checkbox"/> Kohle/Heizöl | <input type="checkbox"/> Kohle/ Heizöl | <input type="checkbox"/> Kohle/ Heizöl | 3. , kW | |
| kW | kW | kW | kW | 4. , kW | |
| A. Dunsthaube / Lüftungsdecke | | | | | Mangel |
| Aerosolabscheider / Filter | verschmutzt | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> leicht | <input type="checkbox"/> stark | <input type="checkbox"/> ja |
| | beschädigt | <input type="checkbox"/> nein | | <input type="checkbox"/> stark | <input type="checkbox"/> ja |
| Haube / Decke | verschmutzt | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> leicht | <input type="checkbox"/> stark | <input type="checkbox"/> ja |
| | beschädigt | <input type="checkbox"/> nein | | <input type="checkbox"/> stark | <input type="checkbox"/> ja |
| Fettfangrinne | verschmutzt | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> leicht | <input type="checkbox"/> stark | <input type="checkbox"/> ja |
| | beschädigt | <input type="checkbox"/> nein | | <input type="checkbox"/> stark | <input type="checkbox"/> ja |
| B. Leitungen | | | | | |
| Im Aufstellraum | verschmutzt | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> leicht | <input type="checkbox"/> stark | <input type="checkbox"/> ja |
| | beschädigt | <input type="checkbox"/> nein | | <input type="checkbox"/> stark | <input type="checkbox"/> ja |
| Außerhalb des Aufstellraumes | verschmutzt | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> leicht | <input type="checkbox"/> stark | <input type="checkbox"/> ja |
| | beschädigt | <input type="checkbox"/> nein | | <input type="checkbox"/> stark | <input type="checkbox"/> ja |

| | | | | | |
|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Austrittsöffnung | verschmutzt | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> leicht | <input type="checkbox"/> stark | <input type="checkbox"/> ja |
| | beschädigt | <input type="checkbox"/> nein | | <input type="checkbox"/> stark | <input type="checkbox"/> ja |
| C. Ventilator | verschmutzt | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> leicht | <input type="checkbox"/> stark | <input type="checkbox"/> ja |
| | beschädigt | <input type="checkbox"/> nein | | <input type="checkbox"/> stark | <input type="checkbox"/> ja |

| | |
|--------------------|--|
| D. Sonstige Mängel | |
|--------------------|--|

- Die Überprüfung hat keine Beanstandungen ergeben.
- Die unter Buchstabe D erkannten Mängel sind bis zum abzustellen.
- Bis zur Beseitigung der Mängel darf die Anlage nicht betrieben werden.

| |
|--------------|
| Bemerkungen: |
|--------------|

Datum

Unterschrift

Bitte geben Sie mir Nachricht, wenn die Mängel beseitigt sind.

Sollten die Mängel nicht abgestellt werden, so bin ich verpflichtet, diese an die zuständige Behörde weiterzuleiten.

außer Kraft